

## TESTĒŠANAS PĀRSKATS

Nr. PV-2024-P-15916.02

(aizvieto Nr. PV-2024-P-15916.01.redakciju)

### Pasūtītājs:

Tukuma ūdens SIA, reģistrācijas Nr.: 49203000859, adrese: Pasta iela 29, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: zanda@tukumaudens.lv, tālrunis: 6122100

### Maksātājs:

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs VSIA, reģistrācijas Nr.: 50103237791, adrese: Latgales iela 165, Rīga, LV-1019, e-pasts: laboratorija@lvgmc.lv; testreport@lvgmc.lv, tālrunis: 67032600

### Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67611720, e-pasts: partika@bior.lv, 13.03.2024 plkst. 14:40 (pavadraksta Nr: PV-2024-P-15916)

### Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

### Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

#### P-15916/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

24A00688-001 - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

#### Nosaukums un apraksts:

Notekūdens st. pudelē

Apjoms: 1,0 l;

#### Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Informācijas nav

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: Informācijas nav

Parauga ņemšanas vieta: Tukuma NAI Tīle, pēc attīrīšanas, izplūde Sločenē

Parauga ņemšanas datums, laiks: 12.03.2024

Testēšana uzsākta:14.03.2024.Testēšana pabeigta:22.03.2024.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
<b>Perfluoralkilētas un polifluoralkilētas vielas (PFAS)</b> - Augstākminēto PFAS summa	BIOR-T-012-170-2015 <sup>~</sup>	0,012505 ± 0,002501 µg/L
- Perfluoroktānsulfoskābe un tās atvasinājumi (PFBA (indikativā vērtība))		0,007914 ± 0,001583 µg/L
- Perfluoroktānsulfoskābe un tās atvasinājumi (PFBS)		<0,000039 µg/L
- Perfluoroktānsulfoskābe un tās atvasinājumi (PFDA)		<0,000039 µg/L
- Perfluoroktānsulfoskābe un tās atvasinājumi (PFDoDA)		<0,000039 µg/L
- Perfluoroktānsulfoskābe un tās atvasinājumi (PFDS)		<0,000039 µg/L
- Perfluoroktānsulfoskābe un tās atvasinājumi (PFHpA)		0,000717 ± 0,000143 µg/L
- Perfluoroktānsulfoskābe un tās atvasinājumi (PFHpS)		<0,000039 µg/L
- Perfluoroktānsulfoskābe un tās atvasinājumi (PFHxA)		0,001095 ± 0,000219 µg/L
- Perfluoroktānsulfoskābe un tās atvasinājumi (PFHxS)		<0,000039 µg/L
- Perfluoroktānsulfoskābe un tās atvasinājumi (PFNA)		0,000989 ± 0,000198 µg/L
- Perfluoroktānsulfoskābe un tās atvasinājumi (PFNS)		<0,000039 µg/L
- Perfluoroktānsulfoskābe un tās atvasinājumi (PFOA)		0,000357 ± 0,000071 µg/L
- Perfluoroktānsulfoskābe un tās atvasinājumi (PFOS)		0,000381 ± 0,000076 µg/L
- Perfluoroktānsulfoskābe un tās atvasinājumi (PFPeA (indikativā vērtība))		0,001053 ± 0,000211 µg/L
- Perfluoroktānsulfoskābe un tās atvasinājumi (PFPeS)		<0,000039 µg/L
- Perfluoroktānsulfoskābe un tās atvasinājumi (PFTrDA)		<0,000039 µg/L
- Perfluoroktānsulfoskābe un tās atvasinājumi (PFUnDA)		<0,000039 µg/L

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Egija Strautiņa-Atiķe (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā eksperte)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 09.04.2024

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Kristīna Kokina (Ķīmijas laboratorijas Elementanalīzes grupas vadītāja)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.